

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2022

## Dianagás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Évora, S.A.

<b>Código</b>	D05
<b>Nome</b>	Monitorização de Pressão
<b>Área</b>	Distribuição
<b>Substitui</b>	4.24 e 4.25
<b>Periodicidade</b>	Trimestral
<b>Modelo</b>	1

<b>Número de pontos monitorizados</b>	6
---------------------------------------	---

<b>Sem Ocorrências</b>	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Évora	0705	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,62	20:28:17	3,23	05:09:38	3,03	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Sines	1513	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,46	18:29:28	3,53	23:07:52	3,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 2 - Sines	1513	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,28	10:44:31	2,56	07:02:58	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2_Sines1	1513	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,48	09:24:22	3,54	01:39:17	3,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2_Sines2	1513	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,29	10:44:29	2,57	19:43:52	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG Évora	0705	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,89	08:13:45	3,29	00:25:20	3,14	0,50	4,00	VR	Conforme

