

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 1ºT 2022

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	64
---------------------------------------	----

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Aveiro	O105	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,53	13:14:24	2,78	14:27:57	2,62	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Buarcos	O605	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,24	19:44:14	2,67	03:25:27	2,56	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Canedo/ Santa Maria da Feira	O109	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,35	18:05:21	2,65	03:35:07	2,53	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Coimbra	O603	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,38	08:34:38	2,47	05:00:00	2,46	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Condeixa	O604	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,59	19:37:07	2,71	02:49:30	2,65	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Furdouro/ Ovar	O115	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,30	13:49:42	2,73	01:36:20	2,65	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Macinhata Vouga	O101	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,31	12:36:23	2,81	03:37:29	2,59	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Marinha Grande	1010	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	3,09	19:07:24	3,31	08:42:05	3,20	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Nazaré	1011	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,36	11:51:06	2,54	05:00:00	2,46	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Rio Maior	1414	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,40	13:16:57	2,64	03:38:01	2,53	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - São Mamede	1009	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,59	09:41:08	3,26	05:00:00	3,06	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Vagos	O118	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	1,08	08:48:04	3,06	02:41:08	2,55	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Vale Cambra	O119	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,32	09:51:23	2,90	16:20:28	2,74	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R101	O107	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,24	14:12:03	2,63	17:23:31	2,57	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R102	O109	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,54	19:39:24	2,65	03:38:44	2,59	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R103	O109	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,48	19:46:44	2,70	10:47:48	2,59	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R104	O109	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,37	10:57:50	2,60	11:12:50	2,59	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R105	O115	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,34	13:42:32	2,71	01:01:06	2,70	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R106	O113	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,66	05:00:00	2,66	05:00:00	2,66	0,5	4	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 1ºT 2022

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	R107	O119	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,30	09:49:02	2,79	22:33:45	2,69	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R111	O115	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,28	15:09:43	4,23	16:43:46	2,56	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R201	O108	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,29	13:21:32	2,53	05:00:00	2,51	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R202	O102	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,30	11:05:51	2,69	02:27:16	2,51	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R203	O105	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,37	09:30:03	2,44	12:03:15	2,44	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R204	O105	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,36	09:59:52	2,60	14:29:48	2,47	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R205	O110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,34	10:12:40	2,56	09:22:37	2,51	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R206	O118	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	1,78	14:56:22	3,04	01:10:17	2,47	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R207	O105	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,29	02:58:49	2,52	02:59:27	2,47	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R208	O105	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,45	18:28:52	2,71	15:44:56	2,50	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R209	O110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,46	09:50:06	3,20	02:40:18	2,95	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R271	O103	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,33	10:33:47	2,51	05:00:00	2,46	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R303	O103	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,35	11:06:44	2,62	01:39:30	2,55	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R305	O602	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	3,11	05:00:00	3,11	05:00:00	3,11	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R306	O602	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,49	05:00:00	2,49	11:10:08	2,49	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R307	O603	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,43	10:18:14	2,54	05:00:00	2,53	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R308	O603	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,32	10:30:04	2,48	05:00:00	2,48	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R309	O603	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,11	15:06:21	2,63	23:33:56	2,41	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R311	O604	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,48	18:43:25	2,89	17:15:10	2,51	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R312	O603	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,36	10:28:27	2,53	06:25:14	2,49	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R315	O111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,92	09:01:15	3,73	17:43:37	3,08	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R316	O603	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,34	11:43:24	2,44	16:10:25	2,40	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R318	O103	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,26	15:12:46	2,56	03:11:07	2,52	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R371	O101	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,32	12:26:46	2,71	00:46:43	2,55	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R372	O101	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,40	08:09:45	2,75	20:24:33	2,58	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R373	O114	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,49	17:28:10	2,51	05:00:00	2,51	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R402	O605	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,18	11:11:43	2,55	03:59:28	2,51	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R403	O610	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,44	23:14:17	2,52	05:00:00	2,49	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R404	O615	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,38	19:12:12	2,55	04:29:57	2,49	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R405	O615	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,30	11:11:02	2,52	09:02:34	2,50	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R406	O605	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,30	15:17:27	2,60	16:28:54	2,45	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R407	O605	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,14	10:51:06	2,62	10:47:19	2,53	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R501	1015	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	1,89	15:44:14	4,13	12:32:50	2,48	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R502	1009	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,99	14:57:07	3,05	05:00:00	3,02	0,5	4	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 1ºT 2022

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	R503	1010	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	3,33	05:00:00	3,33	05:00:00	3,33	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R504	1009	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,98	05:00:00	2,98	05:00:00	2,98	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R505	1009	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,99	10:46:20	3,07	10:43:33	3,02	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R506	1016	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,24	14:09:14	2,97	08:59:01	2,52	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R508	1001	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,47	18:45:35	2,58	03:11:48	2,50	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R511	1015	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,5	10:42:47	2,60	01:55:03	2,52	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R512	1001	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	3,04	05:00:00	3,12	15:09:39	3,05	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R513	1010	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	3,32	05:00:00	3,32	05:00:00	3,32	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R514	1001	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	3,03	01:53:47	5,66	09:51:36	3,06	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R601	1006	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,47	16:20:50	2,55	01:20:42	2,51	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	R602	1414	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:59	2,53	16:34:02	2,58	04:12:21	2,55	0,5	4	VR	Conforme