

# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

<b>Código</b>	D05
<b>Nome</b>	Monitorização de Pressão
<b>Área</b>	Distribuição
<b>Substitui</b>	4.24 e 4.25
<b>Periodicidade</b>	Trimestral
<b>Modelo</b>	1

<b>Número de pontos monitorizados</b>	75
---------------------------------------	----

<b>Sem Ocorrências</b>	não	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)			
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)					(barg)		(hh:mm:ss)
O	CP	PM 1 - Abrigada	1101	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,00	14:24:13	0,00	17:30:41	0,00	0,50	4,00	VR	Avaria de comunicação/ Transferência
O	CP	PM 1 - Alenquer	1101	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,25	11:03:14	3,50	02:25:23	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Alhandra	1114	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,05	13:39:33	3,50	01:32:29	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Arcena	1114	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,01	12:53:05	3,46	01:33:02	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Arroja	1116	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,31	05:00:00	3,31	05:00:00	3,31	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Beloura	1105	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,26	07:23:37	3,52	04:27:28	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Bons Dias	1116	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,20	19:13:12	3,44	02:01:01	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Cacém	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,27	19:05:33	3,51	01:35:49	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Caneças	1116	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	1,95	05:00:00	3,42	01:22:50	3,29	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Casais da Lagoa	1103	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,13	09:09:12	3,51	01:07:38	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Ericeira	1109	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,09	09:22:19	3,58	03:06:40	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Fitares	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,25	18:26:42	3,50	01:30:46	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Infante Santo	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	1,36	07:32:46	1,53	05:00:00	1,50	0,50	1,6	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Mealheiros	1114	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,91	12:51:10	3,44	01:53:27	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Medrosa	1110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,25	19:26:57	3,54	01:32:05	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Mira - Sintra	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,24	19:01:33	3,50	01:08:12	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Moviflor	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,27	06:41:49	3,53	02:46:14	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Odrinhas	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,33	05:00:00	3,33	05:00:00	3,33	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Pináculo	1110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	1,51	18:53:22	1,53	01:10:43	1,53	0,50	1,6	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Póvos	1114	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,42	05:00:00	3,42	05:00:00	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Praça do Chile	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	07:11:31	0,03	07:32:25	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Quinta Marinha	1105	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,71	19:30:01	3,54	02:52:57	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Sacavém	1107	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,07	10:25:14	3,37	05:00:00	3,29	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Santa Cruz	1113	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,15	11:17:46	3,45	22:51:29	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Sicasal	1109	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,12	07:08:52	3,67	03:08:05	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Tagus Park	1110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,29	19:06:07	3,55	02:36:36	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - V. Nova da Rainha	1103	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,92	10:51:51	3,38	02:03:26	3,22	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Valejas	1110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,28	19:23:30	3,55	01:56:34	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 2 - Mártires Pátria	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	18:28:07	0,02	03:50:41	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 110	1107	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,19	09:46:17	3,47	01:35:19	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 120	1107	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,29	16:19:43	3,44	00:07:18	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 131	1115	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,31	18:49:32	3,43	09:41:17	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 132	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,21	08:26:10	3,42	09:10:13	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 133	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,33	19:13:09	3,54	02:14:27	3,40	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 134	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,29	06:21:39	3,51	00:43:26	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 135	1105	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,29	07:17:01	3,54	03:26:53	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 136	1110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,24	06:52:13	3,54	01:30:55	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fim dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PRP 2 - 137	1110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,35	06:06:36	3,50	01:07:26	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 138	1105	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,27	18:58:53	3,50	01:33:27	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 140	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,20	08:45:02	3,38	05:00:00	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 141	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,34	08:56:11	3,41	05:07:55	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 150	1111	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,36	07:04:59	3,49	02:05:43	3,43	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 161	1107	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,27	18:20:22	3,38	05:00:00	3,29	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 163	1107	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,05	07:53:55	3,48	23:12:01	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 170	1107	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,19	18:09:52	3,51	03:11:41	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 180	1114	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,30	10:20:26	3,50	05:30:36	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 190	1101	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,21	06:52:17	3,52	02:33:35	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 201	1113	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,34	20:51:46	3,67	06:29:23	3,53	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 202	1113	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,19	11:13:54	3,52	02:31:09	3,45	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 203	1109	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,11	06:59:45	3,54	23:55:03	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 204	1113	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00						0,50	4,00	VR	Avaria no Transmissor/Em reparação
O	CP	PRP 2 - 210	1114	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,88	12:50:58	3,45	21:44:14	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 220	1103	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,13	08:18:06	3,50	14:26:47	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 240	1113	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,13	08:49:08	3,63	11:56:24	3,47	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1002	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	1,49	22:10:09	1,58	04:11:47	1,52	0,50	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1003	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	1,38	21:37:33	1,45	23:33:15	1,39	0,50	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1004	1110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	1,52	18:57:42	1,62	18:57:41	1,53	0,50	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1005	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	1,53	05:00:00	1,54	05:00:00	1,54	0,50	1,6	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PRP 3 - Alfovelos	1115	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,01	11:44:05	0,02	02:25:54	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Algés	1110	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	19:12:48	0,02	02:07:26	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Belém	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,01	07:32:30	0,02	02:56:45	0,01	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Benfica	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0	08:50:02	0,05	05:00:00	0,03	0,0195	0,026	VR	Avaria no Transmissor/Em reparação
O	CP	PRP 3 - C. Machados	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	11:54:24	0,02	02:13:15	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Campo Pequeno	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	07:03:19	0,02	02:30:20	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Casal São Brás	1115	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	20:49:52	0,02	14:18:32	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Chelas	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,01	08:56:19	0,02	03:42:53	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Comércio	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	06:30:50	0,02	23:42:45	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - D. Carlos I	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	18:23:43	0,02	02:47:53	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Horta Nova	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,01	19:30:55	0,02	03:13:04	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Lumiar	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	07:25:46	0,02	02:48:33	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Madre Deus	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	19:17:11	0,02	03:04:26	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Património	1107	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	08:41:56	0,03	01:45:09	0,03	0,0195	0,055	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Quinta Grande	1115	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,01	06:44:09	0,03	03:35:41	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Reboleira	1115	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,04	05:00:00	0,04	05:00:00	0,04	0,0195	0,055	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Serafina	1106	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	0,02	09:08:29	0,02	01:17:25	0,02	0,0195	0,026	VR	Conforme