

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Tagusgás – Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	30
---------------------------------------	----

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	1001	1214	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,19	08:18:01	2,56	05:00:00	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1002	1214	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,23	19:38:04	2,80	00:52:31	2,54	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1003	1406	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,41	06:04:15	2,61	03:40:41	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1004	1419	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,40	12:00:47	3,53	23:39:43	3,44	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1005	1421	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,13	18:49:21	2,49	04:14:00	2,22	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1006	1421	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,78	10:07:21	3,27	01:15:00	3,03	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1007	1416	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,29	06:23:42	2,72	02:51:32	2,41	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1008	1416	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,21	21:44:36	2,71	00:33:04	2,38	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1009	1410	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,22	09:13:26	2,56	00:59:15	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1010	1402	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,28	06:04:08	2,73	05:09:53	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1011	1418	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,30	10:00:16	2,58	00:37:27	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1012	1402	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,45	06:01:58	2,71	00:41:11	2,59	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1013	1204	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,87	05:00:00	3,87	05:00:00	3,87	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1014	1419	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,40	16:55:02	3,59	03:33:20	3,47	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1015	1401	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,44	18:22:25	2,51	02:17:47	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1016	1415	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,45	08:38:28	3,69	05:54:14	3,57	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	1017	1415	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,44	12:50:02	3,85	06:56:51	3,81	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	2001	1404	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,87	10:56:04	3,76	02:51:23	3,59	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Tagusgás – Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fim dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	2002	1401	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,56	10:06:55	2,79	11:55:42	2,68	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	2003	1407	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,29	10:33:28	2,59	02:03:03	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	2004	1407	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,69	06:59:05	3,00	02:42:26	2,85	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	2005	1409	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,50	05:00:00	2,59	05:00:00	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	GRMS 8009	1213	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,43	0:00:00	4,36	0:54:40	3,49	0,50	4,00	VR	Conforme
1	CP	RD_BP5	1401	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,46	10:48:00	2,52	02:15:30	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
1	CP	RD_BP29	1419	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,39	08:28:00	3,55	05:17:51	3,49	0,50	4,00	VR	Conforme
1	CP	RD_BP27	1420	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,39	19:52:52	2,54	03:41:51	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
1	CP	RD_BP26	1402	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,34	08:13:00	2,56	01:10:00	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
1	CP	RD_BP18	1403	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,99	10:50:00	3,64	14:00:00	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
1	CP	RD_BP13	1213	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	3,42	19:01:30	3,48	05:28:30	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
1	CP	RD_BP1	1214	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:00	2,51	19:38:00	2,56	04:04:00	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme