

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 3ºT 2022

Paxgás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja, S.A.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código | D05 |
| Nome | Monitorização de Pressão |
| Área | Distribuição |
| Substitui | 4.24 e 4.25 |
| Periodicidade | Trimestral |
| Modelo | 1 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Número de pontos monitorizados | 2 |
|---------------------------------------|---|

| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| Sem Ocorrências | sim | (sim/não) |
|------------------------|-----|-----------|

| Monitorização contínua (sim/não) | Motivo da monitorização | Ponto de monitorização | | | Critério de monitorização | Período de monitorização | | Valor de pressão | | | | Valor de referência | | | Conclusões | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|---|
| | | Identificação | | Nível de pressão | | Início | Fim | Mín | | Máx | | Médio (barg) | Mín (barg) | Máx (barg) | | Identificação (valor regulamentar, contratual, outro) |
| | | Infraestrutura | Concelho | | | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | (barg) | (hh:mm:ss) | (barg) | (hh:mm:ss) | | | | | |
| O | CP | PM 1 - Beja | O205 | BP | PP | 01/07/2022 05:00:00 | 01/10/2022 04:59:59 | 2,20 | 08:50:44 | 2,62 | 02:49:31 | 2,58 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | Saida da UAG Beja | O205 | BP | PP | 01/07/2022 05:00:00 | 01/10/2022 04:59:59 | 2,30 | 08:38:00 | 2,63 | 03:17:31 | 2,58 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |