

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 4ºT 2021

Setgás - Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A.

| | |
|---------------|--------------------------|
| Código | D05 |
| Nome | Monitorização de Pressão |
| Área | Distribuição |
| Substitui | 4.24 e 4.25 |
| Periodicidade | Trimestral |
| Modelo | 1 |

| | |
|--------------------------------|----|
| Número de pontos monitorizados | 40 |
|--------------------------------|----|

| | | |
|-----------------|-----|-----------|
| Sem Ocorrências | sim | (sim/não) |
|-----------------|-----|-----------|

| Monitorização contínua (sim/não) | Motivo da monitorização | Ponto de monitorização | | | Critério de monitorização | Período de monitorização | | Valor de pressão | | | | Valor de referência | | | Conclusões | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|---|
| | | Identificação | | Nível de pressão | | Início | Fim | Mín | | Máx | | Médio (barg) | Mín (barg) | Máx (barg) | | Identificação (valor regulamentar, contratual, outro) |
| | | Infraestrutura | Concelho | | | | | (barg) | (hh:mm:ss) | (barg) | (hh:mm:ss) | | | | | |
| O | CP | PM 1 - Alcochete | 1502 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,68 | 08:21:27 | 3,16 | 01:07:59 | 2,96 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Azeitão | 1512 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,80 | 19:27:30 | 3,16 | 00:40:32 | 2,98 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Barreiro | 1504 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,65 | 17:59:57 | 3,13 | 01:50:11 | 2,91 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Benavente | 1405 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 1,90 | 10:15:26 | 2,21 | 03:58:59 | 2,02 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Costa Caparica | 1503 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,70 | 18:32:38 | 3,10 | 02:56:35 | 2,96 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Moita | 1506 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,95 | 10:34:35 | 3,13 | 01:48:02 | 3,07 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Palmela | 1508 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 3,10 | 19:11:15 | 3,16 | 14:24:57 | 3,14 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Pi Carrascas | 1508 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,81 | 10:51:55 | 3,09 | 00:00:51 | 3,03 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Porto Alto | 1405 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,64 | 08:18:48 | 3,18 | 01:51:53 | 3,04 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Seixal | 1510 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,93 | 12:22:57 | 3,21 | 02:09:57 | 3,05 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PM 1 - Setubal | 1512 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,71 | 14:27:27 | 3,18 | 00:17:56 | 2,98 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 1 | 1512 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,90 | 07:22:37 | 3,18 | 02:11:19 | 3,03 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 10 | 1507 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,66 | 07:35:07 | 3,16 | 01:32:38 | 2,98 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 11 | 1507 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,83 | 08:21:06 | 3,18 | 00:57:03 | 3,01 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 12 | 1502 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,95 | 09:19:09 | 3,42 | 14:16:34 | 3,05 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 15 | 1510 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,84 | 08:58:59 | 3,02 | 02:46:04 | 2,97 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 16 | 1510 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,85 | 07:24:30 | 3,03 | 03:28:13 | 2,95 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 17 | 1510 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,70 | 11:43:11 | 3,03 | 23:49:01 | 2,92 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 18 | 1503 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,71 | 11:28:29 | 3,03 | 05:00:00 | 2,91 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 19 | 1503 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,76 | 19:17:51 | 3,09 | 10:07:22 | 2,94 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 2 | 1512 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,80 | 19:06:18 | 3,14 | 01:33:22 | 3,00 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 21 | 1504 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,79 | 11:22:33 | 3,11 | 00:50:43 | 2,93 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 22 | 1504 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,70 | 18:35:01 | 3,11 | 01:18:33 | 2,91 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 4ºT 2021
Setgás - Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A.

| Monitorização contínua (sim/não) | Motivo da monitorização | Ponto de monitorização | | | Critério de monitorização | Período de monitorização | | Valor de pressão | | | | | Valor de referência | | | Conclusões |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------|--------|------------|--------------|---------------------|------------|---|------------|
| | | Identificação | | Nível de pressão | | Início | Fim | Mín | | Máx | | Médio (barg) | Mín (barg) | Máx (barg) | Identificação (valor regulamentar, contratual, outro) | |
| | | Infraestrutura | Concelho | | | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | dd/mm/aaaa hh:mm:ss | (barg) | (hh:mm:ss) | (barg) | (hh:mm:ss) | | | | | |
| O | CP | PRM 23 | 1506 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,78 | 18:23:50 | 3,10 | 01:28:19 | 2,93 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 24 | 1503 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,73 | 08:53:49 | 3,03 | 01:15:37 | 2,91 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 25 | 1405 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,95 | 10:14:17 | 3,14 | 22:04:59 | 3,07 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 26 | 1504 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,82 | 20:00:48 | 3,16 | 00:49:26 | 2,97 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 28 | 1405 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 1,90 | 18:17:48 | 2,12 | 00:35:52 | 2,00 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 3 | 1512 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,80 | 19:04:34 | 3,15 | 00:47:39 | 2,99 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 30 | 1508 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,86 | 19:31:09 | 3,14 | 05:00:00 | 3,02 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 50 | 1510 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,89 | 06:41:47 | 3,16 | 09:19:13 | 2,99 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 51 | 1512 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,87 | 18:26:58 | 3,19 | 01:19:36 | 3,02 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 53 | 1506 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,95 | 10:32:58 | 3,11 | 01:24:36 | 3,05 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 54 | 1502 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 1,39 | 12:30:09 | 1,64 | 09:50:41 | 1,60 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 55 | 1504 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,83 | 19:05:13 | 3,17 | 01:41:12 | 2,99 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 57 | 1508 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 3,67 | 10:48:29 | 3,99 | 11:48:38 | 3,99 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 58 | 1508 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 3,09 | 12:35:56 | 3,13 | 15:13:37 | 3,11 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 6 | 1512 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,88 | 11:24:35 | 3,17 | 23:57:32 | 2,99 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 7 | 1508 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 3,11 | 05:00:00 | 3,11 | 05:00:00 | 3,11 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |
| O | CP | PRM 9 | 1508 | BP | PP | 01/10/2021 05:00:00 | 01/01/2022 04:59:59 | 2,81 | 10:51:59 | 3,10 | 03:08:39 | 3,03 | 0,50 | 4,00 | VR | Conforme |